

Przewód wentylacyjny do wymiany na nowy dn 200 mm z rur typu Spiro ocynkowanych w obudowie z szachtu GK. Na poddaszu nieogrzewanym i ponad dachem wyposażyć w rurę dwupłaszczową izolowana termicznie zwieńczoną parasolem.

w przewodzie montować wentylator kanałowy typu Venture Industries VENT–V–100L sprzężony z czujką ruchu sufitową i opóźnionym wyłączeniem t=5 minut

UWAGA:
Wykorzystać istniejące podejścia do misek ustępowych.
Projektuje się nowe wpięcie odpływu do umywalek w bruzdzie ściennej z wpięciem do istniejącego odpływu PVC ϕ 75 mm. Podejścia umywalkowe ϕ50 mm
Projektowane miski ustępowe typu Kompakt z deską antybakteryjną.
Projektowane umywalki porcelanowe 65 cm z półpostumentem.
W kabinach dla dzieci młodszych (pięcio i sześcio latki nr1, nr2, nr3) montować muszle typu Junior o obniżonej wysokości siedziska - 0,35 m od podłogi.
Pierwszetrzy umywalki montować na obniżonej wysokości dostosowując do dzieci młodszych - 0,60 m od podłogi

Biuro Realizacji Inwestycji
inż. Sławomir Sobusiak
ul. Plac Zwycięstwa 6/1
58–330 Jedlina–Zdrój

Autor:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW		Data: 06.2012
	inż. Sławomir Sobusiak	26/DOŚ/03		Stadium: PB
Temat:	„Remont toalet w budynkach szkolnych ZSP nr 1 w Boguszowie – Gorcach ul. Szkolna 3"			Skala: 1:50
Inwestor:	Gmina Miasto Boguszów – Gorce Plac Odrodzenia 1 58–370 Boguszów – Gorce			
Tytuł rys.:	RZUT WC DZIEWCZĄTI – instalacja kanalizacyjna			Nr rys.: 1/IS/B

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej