pom. 3/16
pom. 3/17
pom. 3/18
pom. 3/19
pom. 3/21
pom. 3/20
pom. 3/2
H
pom. 3/24
pom. 3/22
pom. 3/15
pom. 3/1
K1
pom. 3/23
10x30x18
luksfery 95x90
130*
200*
130*
200*
przeciwpożarowe kurtyny okienne o klasie EW 60
*) wymiary otworu okiennego wewnątrz pomieszczenia
pom. 3/14
K2
50
85
pom. 3/4
pom. 3/11
pom. 3/5
pom. 3/13
pom. 3/3
drzwi + krata
pom. 3/10
pom. 3/9
pom. 3/8
pom. 3/7
pom. 3/6

RZUT II PIĘTRA

UWAGA!
Przed rozpoczęciem prac sprawdzić wymiary otworów z natury

– Drzwi przeznaczone do napowietrzania klatek schodowych, na których należy zamontować ręcznie uruchamiane blokady zabezpieczające przed zamknięciem.

– zamurowania

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. Dariusz Stefaniak	NBGP.V 7342/3/20/96	
Sprawdzający:	mgr inż. Magdalena Budka	157/DOŚ/03	

Zadanie:	Wykonanie systemu zabezpieczeń p–poż w budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. Odrodzenia 1 w Boguszowie–Gorcach dz. nr 353, obręb nr 3 Boguszów
Inwestor:	Gmina Boguszów–Gorce Pl. Odrodzenia 1, 58–370 Boguszów–Gorce
Tytuł rys.:	RZUT II PIĘTRA

Data: 06.2013r.
Skala: 1:100
Stadium: PW
Nr rys.: 5

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej