ORIENTACJI



ODC. 1

LA 1:100000

ETAP I
początek opracowania

rura osłonowa DVK Ø75 l=2,0mm

projektowany kabel YAKXS 4x25mm²
+ bednarka FeZN 25x4mm

rura osłonowa DVK Ø75 l=3,5m

rura osłonowa SRS Ø75 l=7,0mm

rura osłonowa SRS Ø75 l=8,0mm

rura osłonowa DVK Ø75 l=4,0mm

rura osłonowa SRS Ø75 l=9,0mm

Istniejąca zewnętrzna rozdzielnica elektryczna RPWC
Miejsce wpięcia obwodów oświetleniowych

Działka nr 2/301

Działka nr 2/302

Działka nr 2/303

ETAP I
koniec opracowania

LEGENDA:

- projektowane oprawy oświetleniowe typu ALBANY LED 32 MIDI IP66 prod. Schreder na słupach 7m typu Cayado prod. Schreder
- RPWC — istniejąca zewnętrzna rozdzielnica elektryczna RPWC (miejsce zasilania oświetlenia)
- projektowane kabel zasilajacy YAKXS 4x25mm²
- projektowane rury osłonowe SRS ø75mm, DVKØ75mm
- projektowany pas jezdni
- granica działki
- linia rozgraniczająca działki 2/301, 2/302, 2/303
- X-1/3 — numer obwodu/numer słupa

Uwaga:
- równoległe z kablem należy układać bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm.
- kabel zasilający układać w pasie pobocza drogi
- słupy oświetleniowe stawiać przy zewnętrznej krawędzi pobocza pasa drogowego

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
Wypisano do ewidencji zasobu w dniu 16.03.21
pod nr. 7/88

PROJEKT BUDOWLANY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500
Obiekt: Boguszów Gorce, obręb: 8 Kuźnice Świdn.,
Działka nr. 2/300, 2/301, 2/302, 2/303
Mapa do celów projektowych, mapa jed. Góra Dzikowiec odc.I,
Data wykonania mapy: 1 LIPIEC 2012
Projektowane urządzenia podziemne na działce zgodnie z operatem ewidencji
Uwagi: brak uwag

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Sprawdzający br. inst. elektryczne:	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03	
Asystent br. inst. elektryczne:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński		

Data: 04.2015

Zadanie:	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszowie–Gorcach
Inwestor:	Gmina Boguszów–Gorce Pl. Odrodzenia 1, 58–370 Boguszów–Gorce
Tytuł rys.:	PLAN TRASY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

Stadium: PW
Skala: 1:500
Nr rys.: 1/IE

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej