

GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE
Plac Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
REG. 890718188 NIP 886-25-72-804

Wykonawcy
ubiegający się
o udzielenie zamówienia

dot. wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa placu zabaw przy ZSS przy ul. Staszica w ramach programu MEN „Radosna Szkoła”

Zamawiający Gmina Miasto Boguszów- Gorce, z siedzibą Urząd Miejski Pl. Odrodzenia 1 58-370 Boguszów-Gorce, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w ww. postępowaniu w dniu 03.07.2012r. zostało złożone zapytanie dotyczące treści SIWZ, które wraz z odpowiedzią Zamawiającego zostało zamieszczone poniżej.

Pytanie:

„ Czy Zamawiający dopuszcza aby zamienne urządzenia zabawowe wykonane były ze stali, która jest wcześniej śrubowana, odtłuszczana i galwanizowana. Wszystkie elementy malowane są proszkowo?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, aby zamienne urządzenia zabawowe wykonane były ze stali, która jest wcześniej śrubowana, odtłuszczana i galwanizowana.

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, punkt 2.1.2 „Urządzenia placu zabaw” elementy konstrukcyjne urządzeń zabawowych mają być wykonane z drewna litego.

Wyjaśnienia treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Powyższe wyjaśnienie nie wymaga dodatkowego czasu na przygotowanie oferty. Wobec powyższego Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert w przedmiotowym przetargu.

Z up. Burmistrza Miasta
Paweł Sosniak
Z-CA BURMISTRZA MIASTA