

Boguszów-Gorce 08.04.2011 r.

WIM.271.07.02.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „ Modernizacja dróg gminnych ulic Sportowej i Bema łączących się z drogą powiatową nr 3397D poprawiających dostępność kolei krzesiówkowej na zboczu góry Dzikowiec przy Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym i Zespołu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Boguszowie-Gorcach”

W związku z pismem Wykonawcy z dnia 05.04.2011 r. Zamawiający udziela wyjaśnień na przedstawione w zapytaniu kwestie, które wszystkie traktuje się jako zapytania w myśl art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 1

Czy dopuszcza się stosowanie zamienników opraw typu: ALBANY2/1627/70W/HPS-T/E27/1/IP66/PC o mocy 70W prod. Schreder, na oprawy innego producenta z takimi samymi parametrami

Odp. Pytanie 1:

Dopuszcza się zastosowanie zamiennych opraw oświetleniowych pod warunkiem, że zastosowane oprawy oświetleniowe będą posiadały równoważne bądź lepsze parametry oraz, że będą nawiązywały architektonicznie do proponowanych opraw prod. Schreder w projekcie. W przyszłości proponowane oprawy w projekcie będą powielane na terenie gminy i miasta Boguszów-Gorce. Zastosowane zamiennie oprawy oświetleniowe muszą spełnić wymaganą klasę oświetlenia.

Pytanie nr 2

Czy dopuszcza się stosowania zamienników słupów oświetleniowych: CAYADO firmy Schreder na słupy oświetleniowe innego producenta z takimi samymi parametrami?

Odp. Pytanie 2:

Dopuszcza się zastosowanie zamiennych słupów oświetleniowych pod warunkiem, że zastosowane słupy oświetleniowe będą posiadały równoważne bądź lepsze parametry oraz, że będą nawiązywały architektonicznie do proponowanych słupów prod. Schreder w projekcie.

Pytanie nr 3

Czy dopuszcza się stosowania zamienników tabliczek bezpiecznikowych

Odp. Pytanie 3:

Dopuszcza się zastosowanie dowolnych tabliczek bezpiecznikowych w słupach oświetleniowych.


Paweł Sosiałuk

J.C.