
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji : Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1 w Boguszowie -Gorcach (dz. nr 371/2, 374 obręb 3, Boguszów-Gorce)
Adres inwestycji : ul. Szkolna 4, Boguszów Gorce
Inwestor : Gmina Boguszów-Gorce
Adres inwestora : Pl. Odrodzenia 1 , 58-370 Boguszów- Gorce
: Instalacje elektryczne

Sporządził : mgr inż Krzysztof Leszczyński
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2012r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OŚWIETLENIE BOISK WIELOFUNKCYJNYCH			
1	KNNR 5 d.1 0407-03	Montaż dodatkowego zabezpieczenia w TSG - rozłącznik R303 + 3 x wkładka 20A gG (kpl)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 d.1 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
		217*0.3*0.7	m ³	45.570	
				RAZEM	45.570
4	KNNR 5 d.1 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
		2*190	m	380.000	
				RAZEM	380.000
5	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie od rozdzielnicy TSG do szafki oświetlenia zewnętrznego ROZ - YAKY 4x25mm ²	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie od ROZ do opraw oświetleniowych - YAKY 4x16mm ²	m		
		192	m	192.000	
				RAZEM	192.000
7	KNNR-W 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4mm	m		
		217	m	217.000	
				RAZEM	217.000
8	KNNR 5 d.1 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
		217*0.3*0.7	m ³	45.570	
				RAZEM	45.570
9	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na suchu końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNNR 5 d.1 1001-02	Montaż fundamentów pod maszty oświetleniowe	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNNR 5 d.1 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.1 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		15	pomiar	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNNR 5 d.1 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 d.1 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		15	prób.	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNNR 13-21 d.1 0301-03 analiza indywidualna	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.po m.		
		1	kpl.po m.	1.000	
				RAZEM	1.000