



Rzędna terenu, m	587,30	587,30	587,30	587,07	586,75	586,70	586,39	586,39	586,30	586,75	586,75
Rzędna dna kanału, m	586,30	586,20	586,20	586,02	585,75	585,70	585,39	584,59	584,50	584,80	585,75
Zagłębienie kanału, m	1,0	1,1	1,1	1,05	1,0	1,0	1,0	1,80	1,80	0,95	1,0
Spadek terenu %	0	1,1			1,1	2			5	2,5	
Spadek kanału %	5	2,9			2,9		2	5		2,5	
Długość m	0,00	2,00	11,5	17,5	2,5	15,0			2	2	2
Średnica mm	Ø 160 PVC-U	Ø 160 PVC-U	Ø 110 PVC-U	Ø 110 PVC-U	Ø 110 PVC-U	Ø 110 PVC-U			Ø 160 PVC-U	Ø 110 PVC-U	Ø 110 PVC-U



**Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a**

Projektant br.instalacje sanitarne:	inż. Karol Grzondziel	347/00/DUW		Data: 04.2011
Sprawdzający br.instalacje sanitarne:	mgr inż. Maciej Kurant	351/00/DUW		Stadium: PZT
Asystenci:	mgr inż. Maciej Rogowski			
Zadanie:	Budowa budynku obsługi ruchu turystycznego wraz z budową infrastruktury technicznej w ramach zadania: "Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny "Dzikowiec" w Boguszwowie-Gorcach: etap I - budowa kompletnej używanej kolei krzeselkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszwowie Gorcach, etap II - budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzeselkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszwowie - Gorcach".			Skala: 1:100/500
Inwestor:	Gmina Boguszków-Gorce Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszków-Gorce			Nr rys.: 3.7/IS
Tytuł rys.:	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej