

WYKONAWCY

Dot. wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa drogi wewnętrznej na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach**” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa uzbrojenia osiedla przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach”

Zamawiający Gmina Miasto Boguszów-Gorce z siedzibą Urząd Miejski Pl. Odrodzenia 1 58-370 Boguszów-Gorce, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w ww. postępowaniu w dniu 21.09.2012r. zostało złożone zapytanie dotyczące treści SIWZ, które wraz z odpowiedzią Zamawiającego zostało zamieszczone poniżej.

Pytanie nr 1

Bilans mas ziemnych

- wykop 5577,50 m³

- nasyp 3868,60 m³

pozostaje nadwyżka 1700 m³

Pytanie, czy nadwyżka gruntu ma zostać wywieziona poza budowę i co z utylizacją ?

Odpowiedź

Powstała nadwyżka powinna zostać złożona w obrębie inwestycji w miejscu wskazanym przez Inwestora. Nadwyżka nie zostanie wywieziona poza budowę i nie będzie utylizowana.

Pytanie nr 2

Pozycja- usunięcie warstwy humusu nie przewiduje odwozu, humus pozostanie obok przy pasie drogowym stanowiąc istotne utrudnienie dla dalszych prac. Czy inwestor nie zakłada żadnego odwozu i utylizacji humusu ?

Odpowiedź

Pozyskany humus pozostanie na terenie budowy.

Pytanie nr 3

Czy na okres zimy inwestor nie przewiduje zabezpieczenia podłoża korpusu drogi?

Odpowiedź

Na okres zimy wykop pozostanie otwarty.

Pytanie nr 4


Dokumentację wykonano w oparciu o badania geotechniczne wykonane przez firmę *Geotech*. Z wykonanych odwiertów wynika iż występują pod warstwą humusu namuły o miąższości do

1,0m, które należałoby wymienić. Przedmiar robót nie zakłada żadnej wymiany gruntów. Czy inwestor zakłada wymianę gruntów nie nośnych zgodnie z zaleceniem geologa?

Odpowiedź

Na tym etapie Inwestor nie przewiduje wymiany gruntów. Wzmocnienie oraz ewentualna wymiana zostanie wykonana przy dalszej realizacji inwestycji, na etapie wykonania warstw konstrukcyjnych

Wyjaśnienia treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Powyższe wyjaśnienie nie wymaga dodatkowego czasu na przygotowanie oferty. Wobec powyższego Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert w przedmiotowym przetargu.



Kopia: WIM aa
ug

