

WYKONAWCY

Dot. wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
Remonty częściowe dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Boguszów – Gorce w 2013 roku

Zamawiający Gmina Miasto Boguszów-Gorce z siedzibą Urząd Miejski Pl. Odrodzenia 1 58-370 Boguszów-Gorce, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w ww. postępowaniu w dniu 27.02.2013r. zostało złożone zapytanie dotyczące treści SIWZ, które wraz z odpowiedzią Zamawiającego zostało zamieszczone poniżej.

Pytanie nr 1

Wykonawca prosi o wyjaśnienie pkt 1 SST. w pkt 1, ppkt 2 wymieniony jest asfalt lany, natomiast szczegółowy opis robót wymienia jako jedną z czynności „zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki”. Ze względu na to, że technologia robót dla asfaltu lanego wyklucza jego zagęszczenie, wykonawca podejrzewa błąd zapisu, tj. zamiast asfaltu lanego powinien być umieszczony asfaltobeton

Odpowiedź

pkt 1 SST. w pkt 1, ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

2 Asfaltobetonem

2.1. Jednowarstwowo - grubość warstwy od 4 cm do 8 cm

Wyjaśnienia treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Powyższe wyjaśnienie nie wymaga dodatkowego czasu na przygotowanie oferty. Wobec powyższego Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert w przedmiotowym przetargu.

kopia: WIM aa ug

