

WIM.271.04.01.2013

Boguszów-Gorce 2013-03-19

WYKONAWCY

dot. wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **"Remont ul. Słowackiego i odcinka ul. Broniewskiego w Boguszowie-Gorcach"** w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg gminnych ulic Górniczej, Grunwaldzkiej, Słowackiego i Broniewskiego na terenach przemysłowych

Zamawiający Gmina Miasto Boguszów-Gorce z siedzibą Urząd Miejski Pl. Odrodzenia 1 58-370 Boguszów-Gorce, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w ww. postępowaniu w dniu 15.03.2013r. zostało złożone zapytanie dotyczące treści SIWZ, które wraz z odpowiedzią Zamawiającego zostało zamieszczone poniżej.


Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę po sfrezowaniu, w podłożu gruntów nienośnych, tj. nie spełniających warunku z Katalogu nawierzchni jezdni dla podłoża G1, kategorii KR1, będzie on zobowiązany do wzmocnienia podłoża np. stabilizacją gruntu cementem do osiągnięcia wymaganej nośności?

Odpowiedź:

Jeśli Wykonawca po wykonaniu frezowania stwierdzi przy współudziale inspektora i projektanta, że podbudowa nie spełnia wymogu dla podłoża G1, będzie musiał wzmocnić (wymienić) podbudowę do parametru założonego w projekcie.

Wyjaśnienia treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Powyższe wyjaśnienie nie wymaga dodatkowego czasu na przygotowanie oferty. Wobec powyższego Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert w przedmiotowym przetargu.

Z-up. Burmistrza Miasta

Z-CIA BURMISTRZA MIASTA

kopia: WIM aa
ug