

GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE
Plac Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
REG. 890718188 NIP 886-25-72-804

WYKONAWCY

Dot. wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
Remont drogi gminnej ulicy Górniczej w Boguszowie-Gorcach

Zamawiający Gmina Miasto Boguszów-Gorce z siedzibą Urząd Miejski Pl. Odrodzenia nr 1 58-370 Boguszów-Gorce, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907 ze zm.) informuje, że w ww. postępowaniu w dniu 06.03.2014r. zostały złożone zapytania dotyczące treści SIWZ, które wraz z odpowiedziami Zamawiającego zostały zamieszczone poniżej.

Pytania:

1. W punkcie 3 "Dodatkowe informacje Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia" Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia napisano, że Zamawiający jest w trakcie opracowywania projektu tymczasowej organizacji ruchu, który przewiduje wykonanie robót w trzech etapach przy całkowitym zamknięciu odcinków dla ruchu. Czy wykonawca otrzyma w/w projekt do realizacji już jako dokument uzgodniony i zatwierdzony do stosowania? Czy Wykonawca będzie miał wgląd do opracowywanej dokumentacji przed przystąpieniem do robót jeszcze przed zatwierdzeniem projektu tymczasowej organizacji?

Odpowiedź

Wykonawca otrzyma do realizacji zatwierdzony projekt organizacji ruchu tymczasowego. W trakcie opracowywania projektu organizacji ruchu tymczasowego Wykonawca nie będzie miał wglądu do opracowywanej dokumentacji.

2. W załączonych dokumentach: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Opis Techniczny jest zapis, że należy do warstwy wiążącej stosować mieszankę 0/16mm, Specyfikacja Techniczna zezwala na stosowanie mieszanek AC11W oraz AC16W z lepiszczem z asfaltu drogowego 50/70 natomiast w kosztorysie wymagana jest mieszanka mineralno- bitumiczna o uziarnieniu 0/20. Prosimy o sprecyzowanie wymagań co do zastosowanej mieszanki i rodzaju lepiszcza.

Odpowiedź

Do warstwy wiążącej należy zastosować mieszankę AC16W 50/70

3. W załączonych dokumentach: Projekt Wykonawczy, Opis Techniczny, kosztorys ofertowy jest zapis, że należy do warstwy ścieralnej stosować mieszankę 0/12,8mm, Specyfikacja Techniczna zezwala na stosowanie mieszanek AC5S, AC8S, AC11S, określa również gatunek lepiszcza (asfalt drogowy 50/70 lub 70/100 ewentualnie polimeroasfalt PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65). Prosimy o sprecyzowanie wymagań co do zastosowanej mieszanki i rodzaju lepiszcza.

Odpowiedź

Do warstwy ścieralnej należy zastosować mieszankę AC11W 50/70

4. W opisie technicznym dla projektu PB i PW napisano, iż łączna długość objętej projektem drogi wynosi 0,762 m zgodnie z rys. nr 1 PB i PW czyli zawiera ulicę Górniczą oraz Plac Zwycięstwa. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia napisano, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej ul. Górniczej w Boguszowie-Gorcach na odcinku o długości ok. 500m. Taki zakres potwierdzają również wartości w kosztorysie ofertowym, czyli remont nie dotyczyłby ulicy Pl. Zwycięstwa (262 mb) a jedynie ul. Górniczą? Prosimy o odpowiedź.

Odpowiedź

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej ul. Górniczej w Boguszwie-Gorcach na odcinku o długości ok. 500m. Zamówienie nie obejmuje remontu Pl. Zwycięstwa.

Wyjaśnienie:

1. Zamawiający wyjaśnia, że zapis pkt. 10 w załączonym Projekcie budowlanym: "Brukowiec granitowy 16/18 cm pod ścieki przekaże do wbudowania inwestor (materiał po rozbiórce)" nie jest aktualny. Zgodnie z zapisem w paragrafie 8 ust. 1 Projektu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający wskutek udzielenia odpowiedzi na pytania nr 2 i 3 zaktualizował przedmiar robót (opisy elementów robót w poz. 11 i 13) i udostępnił go na stronie www.boguszow-gorce.pl

Wyjaśnienia treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21 marca 2014r., godz.10.00

Z up. Burmistrza Miasta

Paweł Sędziński
Z-CJA BURMISTRZA MIASTA

kopia: WIM aa
ug

mm