

WYKONAWCY

Wyjaśnienia

treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: **Remont drogi gminnej ul. Nadziei wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych oraz remont łącznika ul. Pokoju z ul. Krakowską** w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dróg gminnych na osiedlu Krakowskim w Boguszowie-Gorcach”

Zamawiający Gmina Miasto Boguszów-Gorce, z siedzibą Urząd Miejski Pl. Odrodzenia 1 58-370 Boguszów-Gorce, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) informuje, że w ww. postępowaniu, w dniu 27.03.2014r. zostało złożone w formie elektronicznej zapytanie wykonawcy dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi.

Pytanie:

Jaka jest grubość warstwy wiążącej (ul. Pokoju łącznik do ul. Krakowskiej) poz. 58 kosztorysu. W kosztorysie jest 9cm, a według dokumentacji projektowej 6 cm.

Odpowiedź :

Należy przyjąć, zgodnie z dokumentacją projektową, nawierzchnię z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 6 cm.

Wyjaśnienia treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie oferty. Wobec powyższego Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert w przedmiotowym przetargu.

Z up. Burmistrza Miasta
Paweł Sosniński
Z-CIA BURMISTRZA MIASTA

kopia WIM aa
ug