




PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



DOLNY
ŚLĄSK

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

WIM.271.17.01.2014

Boguszów-Gorce 2014-07-21

WYKONAWCY

Wyjaśnienie

dot. Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa, montaż oraz rozruch technologiczny sprzętu wyposażenia kuchni Centrum Kulturalno-Kongresowego WITOLD w Boguszowie-Gorcach** w ramach zadania inwestycyjnego pt.: Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe WITOLD przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach

Zamawiający Gmina Miasto Boguszów- Gorce, z siedzibą Urząd Miejski Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) informuje, że w ww. postępowaniu w dniach 16.07.2014r. i 18.07.2014r. zostały złożone w formie elektronicznej zapytania wykonawców dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi.

Pytanie:

Proszę o doprecyzowanie systemu ppoż. w wyposażeniu okapów. Czy chodzi o zamontowanie w okapach systemu ppoż. Ansul ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zamontowania w okapach systemu ppoż.

Pytanie:

Pozycja 12, w specyfikacji najpierw opisaliście Państwo kuchnię na podstawie otwartej następnie informację o piekarniku. Proszę o informację czy kuchnia ma być wolnostojąca z półką dolną tak jak opisaliście w pkt 1 czy ma mieć piekarnik tak jak opisaliście w pkt 8 i 10 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy kuchni elektrycznej 6- płytowej z piekarnikiem elektrycznym, wykonanej ze stali nierdzewnej, zgodnie z poz. 12 pkt. 8 i 10 specyfikacji wyposażenia kuchni

Pytanie:

Pozycja 22, kocioł o podanej przez Państwa specyfikacji nie istnieje na rynku. Istnieje o parametrach takich samych lecz ma pojemność 50l proszę o informację czy zamawiający dopuszcza taki kocioł. Drugą opcją jest kocioł o wymiarach 80x70x850 pojemność 80l ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy kotła warzelnego o pojemności 50l przy zachowaniu parametrów: moc 12kW, napięcie 400V , wymiary: 700x700x850

Pytanie:

Pozycja 28. Opisałiście Państwo zmywarkę kapturową o zasilaniu 230V, na rynku nie istnieją zmywarki kapturowe o takim zasilaniu, proszę o informację czy zamawiający dopuszcza zmywarkę o zasilaniu 230V?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy zmywarki kapturowej o zasilaniu 400V

Wyjaśnienia treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Powyższe wyjaśnienia wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie oferty. Wobec powyższego Zamawiający przedłuża termin do składania ofert w przedmiotowym przetargu do dnia 25.07.2014r.

kopia: WIM aa
ug



z up. Burmistrza Miasta
Paweł Sosiałuk
BURMISTRZA MIASTA