

Architectural floor plan of the ground floor (RZUT PODDASZ). The plan shows various rooms, corridors, and structural elements. Key features include:

- Rooms:** pom. 4/1, pom. 4/2, pom. 4/3, pom. 4/4, pom. 4/5, pom. 4/6, pom. 4/7, pom. 4/8, pom. 4/9, pom. 4/10, pom. 4/11, pom. 4/12, pom. 4/13, pom. 4/14, pom. 4/15, pom. 4/16, pom. 4/17, pom. 4/18, pom. 4/19.
- Corridors:** K1, K2.
- Structural Elements:** słupki dostawiany (columns to be supplied).
- Renovation/Replacement Areas (Red Annotations):**
 - certyfikowane oddymiające okna połaciowe (certified smoke-venting roof windows) - 78x118.
 - certyfikowana kłapa oddymiająca montowana w pasmie lukowym w miejscu istniejącego świetlika (certified smoke-venting flap mounted in the skylight zone in the location of the existing skylight) - 296x532.
 - do wymiany wykładzina z warstwami podłogowymi (to be replaced carpet with floor layers) - 296x532.
 - schody (stairs) - 90x140.
 - schody (stairs) - 90x160.
- Dimensions and Specifications:**
 - 105, 205, EI30 (window specification).
 - 90, 140 (staircase dimensions).
 - 90, 204, EI30 (staircase specification).
 - 90, 160, EI60 (staircase specification).

- 1 – spocznik schodowy:
 - rozebrać wykładzinę,
 - zdemontować deski,
 - zamontować nowe deski podłogowe strugane o gr. 25mm zabezpieczone środkami do stopnia trudnizapalności
 - drewno iglaste.

UWAGA!
Przed wymianą drzwi sprawdzić wymiary
otworów z natury

 - zamurowania

		Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a	
Projektant:	mgr inż. Dariusz Stefaniak	NBRPV 7342/3/20/96	Data: 06.2013r.
Sprawdzający:	mgr inż. Magdalena Budka	157/D05/03	Skala: 1:100
Zadanie:	Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż w budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. Odrodzenia 1 w Boguszowie-Górcach dz. nr 353, obręb nr 3 Boguszów		Stadium: PW
Investor:	Gmina Boguszów—Gorce Pl. Odrodzenia 1, 58—370 Boguszów—Gorce		Nr rys.: 6
Tytuł rys.:	RZUT PODDASZA		
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Ryzykuję niniejszym nie może być w całości lub w części przeanywany, udzielniany lub oddzielony komunikatów, bez pisemnej zgody (firmy projektowej)			