

Boguszów – Gorce 24.10.2011r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie - Gorcach”.**

W związku z pismem Wykonawcy z dnia 18.10.2011r., Zamawiający udziela wyjaśnień na przedstawione w piśmie kwestie, które traktuje się jako zapytanie w myśl art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

**Pytanie 1:** Prosimy o wyjaśnienie na rys. 2/K, 3/K, 4/K przekrój stropów jest :

posadzka

gładź cementowa 3cm

izolacja 2xpap asfalt nr.500 na lepiku

beton kl. B75 gr. 4cm

zasypka 8cm

plyta WPS gr. 8 cm

tynk cem.-wap. 2 cm

natomiast na przekroju A-A rys. nr. 5/A przekrój stropów na piwnicą, parterem i I piętrem jest:

panele

wylewka cementowa gr. 6cm

folia

styropian gr. 10cm

zasypka gr. 4cm

plyta WPS gr. 8cm

tynk cem.-wap gr. 1,5cm

Którą wersję należy przyjąć i jeżeli na zasypki ma być użyty keramzyt to proszę podać frakcję ?

**Odpowiedź:** Należy przyjąć przekrój stropów zgodny z rys. 2/K, 3/K, 4/K

tj. posadzka

gładź cementowa 3cm

izolacja 2xpap asfalt nr.500 na lepiku

beton kl. B15 gr. 4cm

zasypka 8cm

plyta WPS gr. 8 cm

tynk cem.-wap. 2 cm

**Pytanie 2:** Czy strop nad poddaszem jest do wymiany? Jeżeli tak , to prosimy podać jego przekrój – brak rysunków i opisu.

**Odpowiedź:** Strop nad poddaszem nie jest do wymiany w zakresie konstrukcyjnym , należy zastosować wzmocnienie z belek o przekroju 10x20 cm – przyjąć 10 szt. ponadto w ramach remontu stropu nad II piętrem należy ująć wymianę deskowania, izolację z wełny mineralnej o gr. 20 cm, usunięcie polepy i zasypki oraz izolację paroszczelną i płyty GKFI o gr. 15 mm, płyty OSB gr. 22 mm : w ilości 141,15 m2

Dodatkowa karta przedmiaru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [bip.boguszow-gorce.pl](http://bip.boguszow-gorce.pl), którą należy wypełnić i dołączyć do kosztorysu ofertowego wypełnionego na podstawie wzoru dołączonego do SIWZ (ze zmianami)

ZCA BURMISTRZA MIASTA  
  
Paweł Sostanuk