



Przewody odpływowe, prowadzone pod poziomem posadzki przyziemia układać w gruncie na podсыpce piaskowej. Zastosować rury PVC-U typu zewnętrznego, minimum SN2. Minimalne przykrycie przewodów powinno wynosić 30cm. Minimalny spadek 2% (należy uwzględnić rzędną prowadzenia istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej).

Zakład Usług Inwestycyjnych

„INWESTOR”

Marek Matyjasek

ul. Poselska 23/10, 58-314 Wałbrzych

Temat:	Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego 11 w Boguszowie-Gorcach na Przedszkole Publiczne		
Inwestor:	Gmina Boguszów-Gorce Plac Odrodzenia 1 58-370 Boguszów-Gorce		

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE			
Projektant:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	DOS/IS/1606/01	Podpis:
Sprawdzający:			Podpis:

NAZWA RYSUNKU			
ROZWIINIĘCIE 2 – INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ			
Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
11.2016r.	PW	1:100	7

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odtwarzany komputernie, bez pisemnej zgody firmy projektowej