

Zasilania wentylatora ściennego z ist. obwodu oświetlenia YDY 4x0,5mm²
P=20W, 1~230V/50Hz, sterowania poprzez istniejący łącznik oświetlenia

Zasilania wentylatora ściennego z ist. obwodu oświetlenia YDY 4x0,5mm²
P=20W, 1~230V/50Hz, sterowania poprzez istniejący łącznik oświetlenia

Zasilania wentylatora ściennego z ist. obwodu oświetlenia YDY 4x0,5mm²
P=20W, 1~230V/50Hz, sterowania poprzez istniejący łącznik oświetlenia

Proponowana lokalizacja sterownika T-BOX

Projektowana tablica rozdzielcza sali gimnastycznej – TSG

Zasilania wentylatora ściennego z ist. obwodu oświetlenia YDY 4x0,5mm²
P=20W, 1~230V/50Hz, sterowania poprzez istniejący łącznik oświetlenia

Zasilanie nagrzewnicy wodnej nagrzewnicy powietrza
obwód nr F1 z tablicy TSG, 1~230V/50Hz I=0,7A

Zasilanie nagrzewnicy wodnej nagrzewnicy powietrza
obwód nr F1 z tablicy TSG, 1~230V/50Hz I=0,7A

Zasilanie destratyfikatora powietrza
obwód nr F3 z tablicy TSG, 1~230V/50Hz I=1,2A

Zasilanie destratyfikatora powietrza
obwód nr F3 z tablicy TSG, 1~230V/50Hz I=1,2A

Zasilanie jednostki odzysku ciepła
obwód nr F2 z tablicy TSG, 1~230V/50Hz I=2,4A

Zasilanie jednostki odzysku ciepła
obwód nr F2 z tablicy TSG, 1~230V/50Hz I=2,4A

Zasilanie nagrzewnicy wodnej nagrzewnicy powietrza
obwód nr F1 z tablicy TSG, 1~230V/50Hz I=0,7A



ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.
ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszków-Gorce
tel. 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69

Nazwa zadania:	Termomodernizacja budynku administracji publicznej, tj. Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. L. Waryńskiego 10 w Boguszwie-Gorcach		
Inwestor:	Gmina Boguszków Gorce Pl. Odrodzenia 1 58-370 Boguszków-Gorce		
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński	Upr.:	198/DOŚ/15
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03	

NAZWA RYSUNKU					
Rzut parteru – plan instalacji zasilania urządzeń wentylacyjnych i grzewczych					
Data:	12.2015r.	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala:	1:100
				Nr rysunku:	2/IE

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim, Rysunek niniejszy nie mo że być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstępiony komunikówek, bez pisemnej zgody firmy projektowej