

GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE
Plac Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
REG. 890718188 NIP 886-25-72-804

WYKONAWCY

dot.: przetargu nieograniczonego pn.: **Rewitalizacja budynku hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej w Boguszowie-Gorcach wraz z budową drenażu i odwodnienia** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce”

Zamawiający Gmina Miasto Boguszów- Gorce, z siedzibą Urząd Miejski Pl. Odrodzenia 1 58-370 Boguszów-Gorce, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że w ww. postępowaniu zostały złożone zapytania wykonawcy dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane na halach i salach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006- prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej, z wyżej przywołaną normą.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia wraz z ofertą zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że system podłogi sportowej proponowany przez Wykonawcę jest zgodny z normą PN-EN 14904:2009.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią PVC grubość 6,5 mm zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009, jako równoważnej do projektowanej.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający zaakceptuje wybór systemowej podłogi, jeśli zaproponowany przez Wykonawcę system będzie jako całość spełniać wszystkie parametry wymagane dokumentami składającymi się na Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Wyjaśnienia treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Powyższe wyjaśnienie wymaga dodatkowego czasu na przygotowanie oferty. Wobec powyższego Zamawiający przedłużył termin składania ofert w przedmiotowym przetargu do dnia 28 kwietnia 2017r., do godz. 10:30.