

GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE
Plac Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
REG. 890718188 NIP 886-25-72-804

WYKONAWCY

dot.: przetargu nieograniczonego pn.: **Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 37 w Boguszowie-Gorcach** w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych”.

Zamawiający Gmina Miasto Boguszów- Gorce, z siedzibą Urząd Miejski Pl. Odrodzenia 1 58-370 Boguszów-Gorce, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że w ww. postępowaniu zostały złożone pytania wykonawców dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi.

Pytanie 1:

Po wykonaniu oględzin budynku stwierdzam, że proponowane rozwiązanie budowy wkładów dymowych oraz wentylacyjnych będzie niemożliwe ponieważ przekrój istniejących kominów murowanych nie pozwoli na montaż takiej ilości wkładów kominowych. Wg mojej oceny możliwy jest montaż po max. 4 kominy w każdym z istniejących kominów murowanych. Czy Inwestor przedstawi zamienny projekt do wyceny ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej pn.: "Projekt wykonawczy- uzupełnienie", która swoim zakresem obejmuje między innymi rozwiązanie zamiennej instalacji wentylacyjnych oraz przewodów kominowych dymowych (część rysunkowa).

Pytanie 2:

Komin dymowy dla mieszkanie nr. 6 jest zaprojektowany jako stalowy dwuścienny wewnątrz budynku. W mojej praktyce zawodowej spotkałem się z problemem podczas odbioru takiego rozwiązania, oświadczono mi, że takie rozwiązanie jest bezpieczne tylko dla komina na ścianie zewnętrznej a wewnątrz można montować wkłady żaroodporne w kominach ceramicznych lub budować kominy ceramiczne typu "Schiedel". Czy Inwestor przedstawi zamienny projekt do wyceny ?

Odpowiedź 2:

Z uwagi na konstrukcję stropu nie ma możliwości wymurowania przewodów kominowych. Należy zastosować przewód kominowy izolowany oraz dokonać jego obudowy 2 x płyta g-k ogniochronna na całej długości przewodu w budynku, zgodnie z opisami zawartymi w projekcie wykonawczym- uzupełnienie (pkt 1.1. zmiany SIWZ z dnia 21.06.2017r. WIM.271.15.03.2017).

Wyjaśnienia treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Powyższe wyjaśnienia wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie oferty. Wobec powyższego Zamawiający przedłużył termin składania ofert w przedmiotowym przetargu do dnia 26 czerwca 2017r.

Kopia: WIM aa

Z up. Burmistrza Miasta
Boguszów-Gorce
Paweł Sosiałyk
Z-CIA BURMISTRZA MIASTA