

Boguszów-Gorce 04.07.2017

WIM.271.13.10.2017.WOP



WYKONAWCY

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Zakup i dostawa sprzętu i systemów - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego, dostawa i montaż klimatyzatora, zakup i dostawa systemu poprawiającego bezpieczeństwo informacji - systemu kopii zapasowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce"** współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. Poz. 2164 ze zm.) Zamawiający Gmina Miasto Boguszów-Gorce

zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Część nr II

Zakup i dostawa sprzętu i systemów - Dostawa i montaż klimatyzatora - część II - w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce"

ilość złożonych ofert- 1:

PHU KAPINUS Piotr Kopinowski, ul. Wrocławska 140, 58-306 Wałbrzych

podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.2164 ze zm.). Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

uzasadnienie faktyczne:

Oferta złożona przez Wykonawcę- PHU KAPINUS Piotr Kopinowski, ul. Wrocławska 140, 58-306 Wałbrzych nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w załączniku nr 2B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia- opis przedmiotu zamówienia- wskazał minimalne parametry techniczne i wymagania dla klimatyzatora do serwerowni (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna). Wykonawca wraz z ofertą złożył kartę techniczną (Załącznik nr 7B do SIWZ), w której zaoferował parametr nie spełniający wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności:

SIWZ (zał.nr 2B opis przedmiotu zamówienia) Minimalne parametry techniczne i wymagania	Karta techniczna (Zał.nr 7B) oferta Wykonawcy
Jednostka wewnętrzna: <u>Nominalna wydajność grzewcza: 5,8 kW</u>	Jednostka wewnętrzna: <u>Nominalna wydajność grzewcza: 5568 W</u>

W związku z powyższym oferta Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust.1 pkt 2 cytowanej na wstępie ustawy.

kopia: WIM aa

Z up. Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorc
Paweł Sosna
Z-CA BURMISTRZA MIASTA