

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
Nr	Nazwa pomieszczeń	Powierzchnia [m²]
1	przedpokój	5,63
2	łazienka	4,40
3	pokój	9,34
4	aneks kuchenny	7,71
5	salon z jadalnią	22,66
	RAZEM	49,71

Legenda:

pion W1 - projektowany zewnętrzny systemowy dwuścienny komin wentylacyjny Ø150/225 z blachy stalowej chromoniklowej nierdzewnej izolowany wełną mineralną. Wyprowadzony 1m ponad dach, zakończony wyrzutnią ścienną typu C - tzw. Parasolem. Wpięcie do pionu wentylacyjnego wykonać za pomocą trójnika. Rewizja z odskraplaczem w miejscu wpięcia do pionów.

pion W1 - projektowany wewnętrzny systemowy dwuścienny komin wentylacyjny Ø150/225 z blachy stalowej chromoniklowej nierdzewnej izolowany wełną mineralną. Wyprowadzony 1m ponad dach, zakończony wyrzutnią ścienną typu C - tzw. Parasolem. Wpięcie do pionu wentylacyjnego wykonać za pomocą trójnika. Rewizja z odskraplaczem w miejscu wpięcia do pionów.

komin K1- Koncentryczny przewód spalinowo -powietrzny (wsps) Ø125/80mm z adapterem i wyczystką koncentryczną. Wyprowadzony przez ścianę na zewnątrz budynku. Prowadzić po elewacji i przynajmniej 0,8 metra ponad dach.

UWAGI:
- SZCZELINY W DRZWIACH WYKONAĆ POPRZEZ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ 220 CM², LUB PODCIĘCIE DRZWI OD STRONY PODŁOGI NA CAŁEJ SZEROKOŚCI NA WYSOKOŚĆ 2,5 CM
- NAWIEWNIKI OKIENNE MONTOWAĆ W RAMIE OKNA

USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE
inż. Edward Knapczyk
ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce		Obiekt: Lokal usługowy, Budynek mieszkalny, Boguszów-Gorce, ul. Reymonta 14		
Temat: PRZEBUDOWA LOKALU USŁUGOWEGO NA LOKAL MIESZKALNY		Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A3 / Data: 06.2017
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Rzut lokalu - wentylacja nawiewno-wywiewna		Skala: 1:50
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski				Nr rys. 5/S
Asystował: inż. Mateusz Ożga				